

TABELLA PILASTRI: Piano Terra

1		2		3		4		5	
6		7		8		9		10	
11		12		13		14		15	
16		17		18		19		20	
21		22		23		24		25	
26		27		28		29		30	
31		32		33		34		35	
36		37		38		39		40	
41		42		43		44		45	
46		47		48		49		50	

Avvisare la D.L. almeno 2 giorni prima dell'esecuzione dei getti.
Verificare in cantiere misure, posizione fori e lunghezza ferri; predisporre opportune opere provvisorie a cura dell'impresa.

Tensione ammissibile terreno 0.50 daN/cm²

PILASTRI ZONA INGRESSO E CORRIDOIO RE 120

strutture	classe di resistenza (N/mm ²)	classe di cemento	classe di esposizione	classe di consistenza	δmax inerti (mm)
fondazioni	C25/30	32.5	XC2	S4	25 mm
pilastri e pareti	C28/35	32.5	XC1	S4	20 mm
travi e solai	C28/35	32.5	XC1	S4	16 mm
balconi e gronde	C28/35	32.5	XC1	S4	16 mm
strutture getto a vista	C32/40	32.5-42.5	XC4	S4	16 mm

classi di esposizione ambientale

classe	max A/C dosaggio min. (kg/m ³)	Rck min. (N/mm ²)	prescrizioni speciali
XC1	0.65	260	15
XC2	0.60	300	30
XC4	0.50	340	40

acciai da cemento armato normale

acciai laminati

☐ B450A ☒ B450C (FeB44k) ☐ S 235 ☐ S 275 ☐ S 355 ☐ S 420

il Progettista e Direttore dei Lavori

STUDIO TECNICO ING. GIAMPIETRO LODETTI BERGAMO - VIA DON L. PALAZZOLO, 67 TEL. 035-238179 FAX 035-2810158 E-mail: studio.lodetti@tin.it	PROGETTO REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA NELL'AREA DEL CENTRO "LA PROPOSTA" DI VIA SAN MARCO (LOCALITÀ "BRICCO") Committente AMMINISTRAZIONE COMUNALE Comune di Ponte S. Pietro (BG)	
	OGGETTO TABELLA PILASTRI	
SCALA 1:20	DATA MARZO 2018	AGGIORNAMENTI a b c
TAVOLA 2	ZONA SISMICA 3	