

CONDUTTURE IMPIANTI SPECIALI:

- EVAC: Ø20-Cavo EVAC 2x2,5
- RIL INCENDI: Ø20-Cavo Loop 2x1,5
- PRESA ED: Ø20-Cavo UTP cat. 6
- APPARATO ALI: Ø20-4x022+2x0,5
- TVCC: Ø20-Cavo UTP cat. 6

LE FORMAZIONI DELLE DORSALI DOVRANNO TENER CONTO DELLA SEPARAZIONE DEI SINGOLI IMPIANTI

PARTICOLARE INSTALLAZIONE RILEVAZIONE INCENDI IN CONTROSOFFITTO